




ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	ULK-MO006
Název/motiv mozaiky	Abstraktní motiv
Autor	návrh ?, realizace ?
Datace	60. léta 20. století (po 1962)
Místo	OD Rozkvět, třída Budovatelů 1874/15, Most
GPS souřadnice	50°29'57.544"N, 13°38'18.851"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 2 m, šířka 6 m Mozaika je instalována na stěně nákupního centra pod ochozem.
Výška umístění mozaiky nad zemí	1,08 m
Mozaika je směřována na (SS)	západ
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v centru města na sídlišti. Na spodní straně ochozu jsou viditelné mapy od zatékající vody – praskliny ve stavebním materiálu.
Poznámky	


HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Ležaté obdélné pole mozaiky je zasazeno do centrální části fasády pod ochoz v parteru bloku nákupního střediska Rozkvět na třídě Budovatelů v Mostě. Budova patří k občanské vybavenosti panelového sídliště Družstevní čtvrť byla vyprojektována v roce 1962 podle plánů arch. Burdy. Z první poloviny 60. let 20. století zřejmě pochází zřejmě i její výtvarný dekor. Mozaika s abstraktním motivem není přesně časově ani autorsky zařazena. Představuje geometrizovanou kompozici kombinující okrové tóny podkladu s bílými a žlutými plochami vytvářejícími trojúhelníky nebo s drobnějšími červenými kruhy.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození	Mozaika je zcela chráněna ochozem. Mozaikovým obrazem procházejí tři vertikální praskliny po celé její výšce. Jejich pravděpodobnou příčinou je voda zatékající skrz ochoz. Biologické poškození nebylo zaznamenáno. Nelze vyloučit, že ztráta a poškození kostek je spojeno i s vandalismem.
---	---


- detail horní části vertikální praskliny



- mapy způsobené zatékající vodou
na spodní straně ochozu



- detail znečištění mozaiky v místě
zatékání vody skrz ochoz; viditelná je
i vertikální prasklina v mozaice



- poškozená kostka (pravděpodobně
vandalismus)



Ztráty materiálu v ploše

- ojediněle jsou vypadané skleněné kostky



Použitý materiál - kostky a pojivo

Mozaika je sestavena z různých skleněných segmentů – našťípané ingoty (cca 2 x 3 cm), nařezané ploché sklo (délka hrany přibližně 5 cm), skleněné našťípané kostky (různé velikosti), kostky technické mozaiky (2 x 2 cm), neforemné kusy skla, odlité skleněné placky (průměr cca 20 cm). Použité sklo je zakalené i čiré, bez bublin. Povrch skla je silně znečištěn prachem (platí pro pohledovou stranu). Na několika místech jsou na mozaice zbytky samolepek, posprejovaná skla a neidentifikovaná hmota. Některá plochá skla jsou prasklá. Jsou zastoupeny střepy z keramických dlaždic.

Pojivo mezi kostkami je šedé, s viditelnými zrnky písku.

- různé skleněné segmenty



- znečištěný povrch mozaikových kostek



- posprejovaná skla ve spodní části mozaiky



- zbytek samolepky nalepené na
mozaice



- neidentifikovaná hmota na povrchu
mozaiky



- detail prasklých plochých skl



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla provedena

POZNÁMKY

**Přílohy
Literatura**